

Trinkwasser in Hohenfels hat gute Qualität

Auszug von wichtigen Parametern im jeweiligen Versorgungsgebiet.

Parameter	zul. Grenzwert TrinwV	HB Josensberg	HB Deutwang
Natrium	200 mg/l	6	9
Nitrat	50 mg/l	4	10
Fluorid	1,5 mg/l	<0,15	<0,15
Chlorid	250 mg/l	8	19
Sulfat	240 mg/l	34	28
Calcium	mg/l	50	74
Magnesium	mg/l	9	16
Summe Erdalkalien	mmol/l	1,61	2,54
Urangehalt	0,01 mg/l	0,0011	0,0023
PH – Wert	6,5 – 9,5	8,08	7,72
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 Grad Celsius	us/cm	346	523
Gesamthärte °dH	°dH	9	14,2
Härtebereich	-	2=mittel	3= hart

Somit wurde nach den aktuell gemessenen Werten im April 2023 im gesamten Versorgungsgebiet kein gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert überschritten.

Auch die Messungen auf den Urangehalt des Trinkwassers haben keine bedenklichen Werte ergeben.

Für den Kunden, für den Wasserverbraucher bedeutet dies, dass keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen, Wasser zu genießen, das aus einem Hohenfelser Wasserhahn fließt.

Gerne beraten wir unsere Kunden in allen Bereichen der Wasserversorgung, sei es bei der Gestaltung von Hausanschlüssen, der Qualität des Trinkwassers oder der Verwendung von Wasserleitungen in der Hausinstallation.

Bei Bedarf steht Ihnen Herr Volk von den Regionalnetzen Linzgau gerne zur Verfügung.

- persönlich Mühlweg 2, 88630 Pfullendorf
- oder telefonisch 07552 / 25 - 1853